



Vester Hornum Vandværk  
  
Nyboesvej 21, V. Hornum  
9640 Farsø

Att.: Poul Nielsen

Registrernr.: T84306  
Kundenr.: 03400  
Ordrenr.: 831359  
Prøvenr.: 23267815

Modt. dato: 2011.12.14

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Vester Hornum Vandværk  
Nyboesvej 21, V. Hornum, 9640 Farsø  
Prøvested.....: **Vester Hornum Vandværk. Ledningsnet - 71858/4809000599**  
Udtagningsadresse: **Vinkelvej 6**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer  
Prøvemærke.....: **Bryggers**  
Prøveudtagning...: 2011.12.14 kl. 08:05  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (TOP)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.12.14 kl. 23:14 - 2011.12.18

Prøvenr.: 23267815  
Prøve ID:  
Prøvemærke:

**Grænseværdier			Um
Vejl.	Max.	Metoder	(%)
		i.m.	Colilert®
		i.m.	Colilert®
	200	DS/I 6222:2000	
	0.2	ISO17294m-ICPMS 30	
	20	ISO17294m-ICPMS 30	
	5	ISO17294m-ICPMS 30	
<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30	
		ISO17294m-ICPMS 30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs		*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar		*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen		*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal		*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.3 gr. C		DS2250	
pH	7.5 pH	7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	52 mS/m	>30	DS/EN 27888	6
Iltindhold	10.1 mg/l	> 5	DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Vesterbro 81B, 1. Postboks 1826, 9100 Aalborg (postboks)
- Vesthimmerlands Kommune, Natur & Miljøafdelingen, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.  
> : større end. i.m.: ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

19. december 2011

Annette Vendel